

|                                                                       |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Numer próbki: 988                                                     | Rodzaj próbki*: próbka oparta na wodzie podziemnej       |
| Miejsce poboru próbki*: Przedszkole Kończyce Małe ul. Jagiellońska 22 |                                                          |
| Data poboru próbki*: 19.06.2007r.                                     |                                                          |
| Próbkę pobrał*: K. Głabek                                             | Próbkę przekazał: Przedstawiciel PSSE Cieszyn, K. Głabek |
| Data przyjęcia próbek do badania: 19.06.2007r.                        | Wykonano dla: Klienta.                                   |
| Data rozpoczęcia i zakończenia badań: 19.06.2007r. - 21.06.2007r.     |                                                          |

\*informacje podane przez klienta

### WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

| Rodzaj oznaczenia            | Metoda badawcza                             | Wynik  | Jednostka                         | Najwyższa dopuszczalna wartość i/ lub dopuszczalne zakresy |
|------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| MĘTNOŚĆ                      | A PN-EN ISO 7027:2003 pkt. 6                | 0,91   | NTU                               | 1                                                          |
| BARWA                        | A PN-EN ISO 7887:2002 rozdz.4               | 5      | mg/l Pt                           | -----                                                      |
| ZAPACH                       | A PN-EN 1622:2003                           | 1      | liczba progowa                    | -----                                                      |
| SMAK                         | A PN-EN 1622:2003                           | 1      | liczba progowa                    | -----                                                      |
| ODCZYN ( pH )                | A PN-90/C-04540.01                          | 7,3    | pH                                | 6,5-9,5                                                    |
| PRZEWODNOŚĆ ELEKTR. WŁAŚCIWA | A PN-EN 27888:1999                          | 370    | μS/cm w 20°C                      | 2500                                                       |
| MANGAN                       | A Proc. badawcza, PWŚG/PB-01:12.04.05 wyd.2 | <0,005 | mg/l Mn                           | 0,050                                                      |
| ŻELAZO                       | A PN-ISO 6332:2001                          | <0,050 | mg/l Fe                           | 0,200                                                      |
| AMONIAK                      | A PN-C-04576.04:1994                        | <0,10  | mg/l NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | 0,50                                                       |
| AZOTYNY                      | A PN-EN 26777:1999                          | <0,025 | mg/l NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> | 0,50                                                       |
| AZOTANY                      | A PN-82/C-04576.08                          | 3,63   | mg/l NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> | 50                                                         |

Wartości dopuszczalne podano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61 z 2007r, poz.417).

Powyższe wyniki odnoszą się wyłącznie do dostarczonych próbek.

UWAGI: brak

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

PANSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
43-400 CIESZYN, ul. Liburnia 2  
tel. 852 01 95, 479 70 10, 479 40 80,  
479 40 81, fax 479 71 73

2007-07-22

PANSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
CIESZYNIE  
TERESA WAŁGA  
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Nr próbki: 988

| Wskaźnik jakości                                          | Metoda badawcza                                                                                                   | Wynik | Najwyższa<br>Dopuszczalna<br>wartość<br>wskaźnika |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A                | Procedura badawcza PWŚG/PB-05<br>wyd. 3 z dn. 13.05.2005                                                          | 0     | 0                                                 |
| Liczba <i>Escherichia coli</i> w 100 ml wody              | Procedura badawcza PWŚG/PB-05<br>wyd. 3 z dn. 13.05.2005 A<br>Instrukcja nr PWŚG/IR-56<br>wyd. 1 z dn. 15.01.2007 | 0     | 0                                                 |
| <i>Enterokoki</i> (paciorkowce kałowe) w 100 ml<br>wody A | PN-EN ISO 7899-2:2004                                                                                             | 0     | 0                                                 |

Wartości dopuszczalne podano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r.  
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61 z 2007r, poz.417).

Powyższe wyniki odnoszą się wyłącznie do dostarczonych próbek.

UWAGI: brak

\*\*\*

ZA ZŁOŻENIEM  
Z ORYGINAŁEM

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W CIESZYNIE  
TERESA WAŁGA  
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
43-400 CIESZYN, ul. Liburnia 2  
tel. 852 01 95, 479 70 10, 479 40 80,  
479 40 81, fax 479 71 73

2007-07-25