

ODDZIAŁ LABORATORYJNY PSSE BIELSKO-BIAŁA	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr OL-704/PWŚG/184-2-1/2007	strona/ stron: 2/3
---	--	---------------------------

Numer próbki: 986	Rodzaj próbki*: próbka oparta na wodzie powierzchniowej
Miejsce poboru próbki*: Zespół Szkół Kaczyce, ul. Harcerska 13	
Data poboru próbki*: 19.06.2007r.	
Próbkę pobrał*: K. Głabek	Próbkę przekazał: Przedstawiciel PSSE Cieszyń K. Głabek
Data przyjęcia próbek do badania: 19.06.2007r.	Wykonano dla: Klienta
Data rozpoczęcia i zakończenia badań: 19.06.2007r. - 21.06.2007r.	

*informacje podane przez klienta

WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

Rodzaj oznaczenia		Metoda Badawcza	Wynik	Jednostka	Najwyższa dopuszczalna wartość i/ lub dopuszczalne zakresy
MĘTNOŚĆ	A	PN-EN ISO 7027:2003 pkt. 6	2,35	NTU	1
BARWA	A	PN-EN ISO 7887:2002 rozdz.4	5	mg/l Pt	-----
ZAPACH	A	PN-EN 1622:2003	1	liczba progowa	-----
SMAK	A	PN-EN 1622:2003	1	liczba progowa	-----
ODCZYN (pH)	A	PN-90/C-04540.01	6,8	pH	6,5-9,5
PRZEWODNOŚĆ ELEKTR. WŁAŚCIWA	A	PN-EN 27888:1999	348	μS/cm w 20°C	2500
AMONIAK	A	PN-C-04576.04:1994	<0,10	mg/l NH ₄ ⁺	0,50
AZOTYNY	A	PN-EN 26777:1999	<0,025	mg/l NO ₂ ⁻	0,50
AZOTANY	A	PN-82/C-04576.08	5,57	mg/l NO ₃ ⁻	50

Wartości dopuszczalne podano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61 z 2007r, poz.417).

Powyższe wyniki odnoszą się wyłącznie do dostarczonych próbek.

UWAGI: brak

2007-07-25

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
43-400 CIESZYŃ, ul. Liburnia 2
tel. 852 01 95, 479 70 10, 479 40 80,
479 40 81, fax 479 71 73

ZA ZGOLNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
TERESA WALGA
SPECJALISTA W ZAKRESIE MIKROBIOLOGII

ODDZIAŁ LABORATORYJNY PSSE BIELSKO-BIAŁA	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr OL-704/PWŚG/184-2-1/2007	Strona/stron: 3/3.
---	---	-----------------------

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Nr próbki: 986

Wskaźnik jakości	Metoda badawcza	Wynik	Najwyższa Dopuszczalna wartość wskaźnika
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A	Procedura badawcza PWŚG/PB-05 wyd. 3 z dn. 13.05.2005	0	0
Liczba <i>Escherichia coli</i> w 100 ml wody	Procedura badawcza PWŚG/PB-05 wyd. 3 z dn. 13.05.2005 A Instrukcja nr PWŚG/IR-56 wyd. 1 z dn. 15.01.2007	0	0
<i>Enterokoki</i> (paciorkowce kałowe) w 100 ml wody A	PN-EN ISO 7899-2:2004	0	0
Liczba bakterii <i>Clostridium perfringes</i> (łącznie ze sporami) w 100 ml wody	Procedura badawcza PWŚG/PB-10 wyd. 1 z dn. 10.04.2007	0	0

Wartości dopuszczalne podano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61 z 2007r, poz.417).

Powyższe wyniki odnoszą się wyłącznie do dostarczonych próbek.

UWAGI: brak

2007-07-25

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
43-400 CIESZYN, ul. Liburnia 2
tel. 852 01 95, 479 70 10, 479 40 80,
479 40 81, fax 479 71 73

ODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
TERESA WALGA
SPECJALISTA W ZAKRESIE MIKROBIOLOGII