

ONS - kws / 4562 / 128 / 06

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W CIESZYNIE

43-300 Bielsko-Biala, ul. Broniewskiego 21

MAK SIAWY 01-11-11

tel.: (033) 816-00-12, fax: (033) 812-57-63

DATA WYPYWU 2006-08-01

e-mail: ppis@psse.bielsko.pl www.psse.bielsko.pl

strona/stron: 1/3



AB 627



Oddział
Laboratoryjny
posiada akredytację
w zakresie badania
następujących
parametrów w
wodzie:

- mętność
- barwa
- pH (odeczym)
- przewodność
- elektryczna właściwa
- stężenie azotanów
- stężenie azotynów
- stężenie amoniaku
- stężenie siarczanów
- stężenie chlorków
- twardość ogólna
- stężenie fluorków
- stężenie żelaza
- stężenie glinu
- stężenie manganu
- stężenie ołowiu
- stężenie kadmu
- liczba bakterii z grupy coli
- liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych i domniemana Escherichia coli
- ogólna liczba bakterii w 37°C
- ogólna liczba bakterii w 22°C
- liczba bakterii z rodzaju Clostridium redukujących siarczyny

ODDZIAŁ LABORATORYJNY
Sekcja
Badań Powietrza, Wody, Ścieków i Gleby

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR OL-704/PWŚG/223-2-2/2006

TEMAT:

Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne próbki wody nr 1301

NAZWA I ADRES KLIENTA: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
PSSE Cieszyn

Nr zlecenia w Sekcji: OL/PWŚG/223-2/2006

Data zlecenia: 26.07.2006r.

Osoba autoryzująca:

mgr Irina Lubatzevska
Data i podpis

Osoba autoryzująca*:
MŁODSZY ASYSTENT

mgr Irina Lubatzevska
Data i podpis

Zatwierdzam:

Oddział Laboratoryjny
31.07.06
Data i podpis

Wydrukowano: 2 egz.

Klient: 1 egz.,
a/a: 1 egz.

*-jeżeli dotyczy

Laboratorium akredytowane jest przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badania wody i posiada Certyfikat akredytacji nr AB 627.

W sprawozdaniu, przy oznaczeniach wymienionych w zakresie w/w akredytacji postawiono literę A. Bez pisemnej zgody Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Bielsku-Białej Sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Klientowi przysługuje prawo skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania.

ODDZIAŁ LABORATORYJNY PSSE BIELSKO-BIAŁA	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr OL-704/PWŚG/223-2-2/2006	strona/ stron: 2/3
---	--	---------------------------

Numer próbki: 1301	Rodzaj próbki*: woda z ujęcia powierzchniowego
Miejsce poboru próbki*: Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Janusza 6 (Zebrzydowice)	
Data poboru próbki*: 26.07.2006r.	
Próbkę pobrał*: Ł. Bojarski	Próbkę przekazał: Przedstawiciel PSSE Cieszyn Ł. Bojarski
Data przyjęcia próbek do badania: 26.07.2006r.	Wykonano dla: Klienta
Data rozpoczęcia i zakończenia badań: 26.07.2006r. - 28.07.2006r.	

*informacje podane przez klienta

WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

Rodzaj oznaczenia		Metoda Badawcza	Wynik	Jednostka	Najwyższa dopuszczalna wartość i/ lub dopuszczalne zakresy
MĘTNOŚĆ	A	PN-EN ISO 7027:2003 pkt. 6	0,68	NTU	1
BARWA	A	PN-EN ISO 7887:2002 rozdz.4	5	mg/l Pt	15
ZAPACH		PN-72/C-04557	Akceptowalny	-----	Akceptowalny
SMIAK		PN-72/C-04557	Akceptowalny	-----	Akceptowalny
ODCZYN (pH)	A	PN-90/C-04540.01	6,5*	pH	6,5 – 9,5
PRZEWODNOŚĆ ELEKTR. WŁAŚCIWA	A	PN-EN 27888:1999	332	μS/cm w 20°C	2500
AMONIAK	A	PN-C-04576.04:1994	<0,10	mg/l NH ₄ ⁺	0,5
AZOTYNY	A	PN-EN 26777:1999	<0,025	mg/l NO ₂ ⁻	0,5
AZOTANY	A	PN-82/C-04576.08	8,97	mg/l NO ₃ ⁻	50

*względna niepewność rozszerzona metody dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia 2 wynosi dla pH 1%

Wartości dopuszczalne podano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 203 z 2002r, poz.1718).

Powyższe wyniki odnoszą się wyłącznie do dostarczonych próbek.

UWAGI: brak

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Nr próbki: 1301

Wskaźnik jakości	Metoda badawcza	Wynik	Najwyższa Dopuszczalna wartość wskaźnika
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A	Procedura badawcza PWŚG/PB-05 wyd. 3 z dn. 13.05.2005	0	0
Liczba bakterii grupy coli typu kałowego (termotolerancyjne) w 100 ml wody A	Procedura badawcza PWŚG/PB-05 wyd. 3 z dn. 13.05.2005	0	0
Ogólna liczba bakterii w 1 ml wody na agarze po 24 godz. w temp. 37°C A	PN-EN ISO 6222:2004	<1 jtk*	20 jtk*
Liczba bakterii Clostridium redukujących siarczyny w 100 ml wody A	PN-EN 26461-2:2001	0	0

* jtk- jednostki tworzące kolonie bakterii na mililitr próbki

Najwyższe wartości dopuszczalne podano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 203 z 2002r, poz.1718).

Powyższe wyniki odnoszą się wyłącznie do dostarczonych próbek.

UWAGI: brak

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2, 43-400 Cieszyn

tel. /033/4794080-81, 4797010, 8520195 fax. /033/4797173

Znak: ONS-HKiŚ- 4566-111/06

Cieszyn, dnia 07.08.2006r.

Ocena wody

L. anal. 1301 z dnia 26.07.2006 r., miejsce poboru: Urząd Gminy
Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6

Badana próbka wody spełniała wymagania mikrobiologiczne oraz fizyko -
chemiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o zał. nr 1 i 2 do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203 poz. 1718).

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
[Signature]
TERESA WAŁGA
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY