

Pszczyna 30.10.2006r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB/4546/10/2006

Zleceniodawca

ABEX Systemy Uzdatniania Wody s.j.
ul. Straconka 126
43-300 Bielsko – Biała

Podstawa realizacji

Zlecenie nr 01 / 23 / 10 / AN z dnia 23.10.2006r..

Miejsce pobrania próbek / próbek

ul. Myśliwska 4, Kończyce Małe

Lp.	Oznaczenie lokalne miejsca poboru / opis próbki	Rodzaj próbki	Etykieta laboratorium
1	ul. Myśliwska 4, Kończyce Małe	woda pitna	1162 / IV / 06

Data poboru próbki / próbek

24.10.2006r. 08:10h

Data przyjęcia próbki / próbek do badania

24.10.2006r. 10:30h

Termin wykonywania analiz

24.10.2006r. – 30.10.2006r.

Pobierający

Tomasz Siedlaczek

Załączniki

Protokół poboru i rejestracji próbek wody pitnej

SB/4246/10/2006

WYNIKI ANALIZ

Miejsce pobrania i nr próbki		Metodyka		Kończyce Małe ul. Myśliwska 4 Woda pitna 1162 / IV / 06	Dopuszczalne wartości wskaźników*
Oznaczenie					
Pobór próbki / data poboru próbki		PN-ISO 5667-5	A	24.10.2006r.	-
Odczyn pH		PN-90/C-04540.01	A	7,43	6,5 – 9,5 ¹⁾
Przewodność elektryczna właściwa	μS/cm	PN-EN 27888:1999	A	430	2 500 ¹⁾
Mętność	NTU	PN-EN ISO 7027:2003		0,21	1
Barwa	mg Pt /dm ³	PN-EN ISO 7887:2002		< 5,0	15
Zapach	TON	PN-EN 1622		1	-
Smak	TFN	PN-EN 1622		1	-
Mangan	mg Mn /dm ³	USGS-I-1455-85	A	0,010	0,05
Żelazo ogólne	mg Fe /dm ³	EPA Method 7000 A	A	< 0,06	0,2
Amoniak	mg NH ₄ ⁺ /dm ³	PN-C-04576-4:1994	A	0,60	0,5 ^{1),2)}
Azotany	mg NO ₃ ⁻ /dm ³	EPA Method 300.0	A	0,70	50 ¹⁾
Azotyny	mg NO ₂ ⁻ /dm ³	EPA Method 354.1	A	< 0.03	0,5
Ogólna liczebność bakterii	w 1 ml / 37°C po 24h	PN-ISO 6222:2004	A	0	20
Bakterie grupy Coli	liczba / 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2004	A	0	0
Escherichia coli	liczba / 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2004	A	0	0

A – metodyki akredytowane

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dni 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z dnia 5 grudnia 2002 r./ - Rozporządzenie stosowane pomocniczo ponieważ straciło moc z dniem 17.08.2006r. dotąd nie wydano aktu zastępczego

¹⁾ Wartość powinna być uwzględniana przy ocenie agresywności korozyjnej²⁾ Wody podziemne niechlorowane – 1,5 mg/l

Dział Dokumentacji Sprawozdanie przygotowała:		mgr Joanna Siewior	
mgr inż. Sylwia Henmyt		Starszy Laborant	
Analizy zatwierdził:		mgr inż. Henryk Kukis	

- Raport z badań może być wykorzystany i kopiowany w całości. Kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium.
- Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w tym raporcie odnoszą się tylko do badanych próbek

LABORATORIUM WODNO-ŚCIEKOWE
EKO-PROJEKT
ul. Żelazna 1, 44-100 Pszczyna
tel. 033 25 17 02, 41 542 11 11, 54 11 11 11
e-mail: biuro@eko-projekt.pl

Projekt

PROTOKÓŁ POBORU I REJESTRACJI PRÓBEK WODY PITNEJ

F-038

Zleceńiodawca: ABEX Systemy Uzdatniania Wody ul. Straconki 12b 43-300 Bielsko-Biała				Data: 24.10.2006	
Czas rozpoczęcia poboru: 8:00				Miejsce pobrania próbki Kończyce Małe ul. Myśliwska 4	
Czas zakończenia poboru: 8:10					
Ocena organoleptyczna:					
barwa		mętność	zapach		Sposób uzdatnienia:
intensywność	kolor		intensywność	rodzaj	
brak	jasnożółty	przejrzysta	brak	roślinny	dezynfekcja ☐
blada	żółty	lekko mętna	b. słaby	gnilny	utlenianie ☒
jasna	złotobrazowy	mętna	słaby	specyficzny: (opis)	zmękczenie ☐
ciemna	brazowy	b. mętna	wyraźny		inne: ochłonić
Obecność zawiesiny: tak ☐ nie ☐			słaby		
pH 7,43		przewodnictwo 330 µS	b. słaby		
Warunki atmosferyczne:					
Opady: brak ☒ mgła ☐ słabe ☐ deszcz ☐			temp. powietrza [°C]		
Zachmurzenie: brak ☐ częściowe ☒ całkowite ☐			temp. wody: 12,8		
Inne uwagi:			Sposób utrwalenia:		
Zakres analiz: Monitoring kontroly.					
Imię i nazwisko probobiorcy: Podpis: T. Siedlecki			EKO-PROJEKT Zakład Projektowania i Wykonawstwa		
Nadany numer laboratoryjny: 1162/10/06			Wypełnia laboratorium: 24.10.2006		
			Data i godzina wpływu: 10.30		
			Podpis: G. G. G.		