



**UWAGI:**

1. Układ sieci zasilającej TN-C.
2. Rozdzielnice pomiarowa zaprojektowano w obudowie izolacyjnej wg standardów GZE S.A.
3. Ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania.

**Moc zapotrzebowana**

 $P_2 = 56,9 \text{ kW}$ 

Prąd obliczeniowy

 $I_{obl} = 88,5A$ [illegible]